




ANSI MC 96.1



BS 4937



NF C 42-324

Kennzeichnung		Kennzeichnung		Kennzeichnung	
THL	AGL	THL	AGL	THL	AGL
TX 0° bis +100°C		TX 0° bis +100°C		TX -25° bis +100°C	
JX 0° bis +200°C		JX 0° bis +200°C		JX -25° bis +200°C	
EX 0° bis +200°C		EX 0° bis +200°C		EX -25° bis +200°C	
KX 0° bis +200°C		KX 0° bis +200°C		KX -25° bis +200°C	
					WC 0° bis +150°C
			VX 0° bis +100°C		VC 0° bis +100°C
	SX 0° bis +200°C		SX 0° bis +200°C		SC 0° bis +200°C
	BX 0° bis +100°C				BC 0° bis +100°C

THL = Thermoleitung · AGL = Ausgleichsleitung